ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК Российская Федерация
Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д.16.
Лаборатория технического контроля Центральная заводская лаборатория
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Сургутский район, Завод по стабилизации конденсата (Сургутский ЗСК),
квартал 45 Здание химико-аналитической лаборатории установки налива СК Сургутского ЗСК
Аттестат аккредитации № RA.RU.21[illegible]

Интегрированная система менеджмента
ISO 9001:2008 сертификат №101900 до 18032017
ISO 14001:2004 сертификат №015750 до 18032017
ISO 50001:2011 сертификат № 000430 до 18032017
OHSAS 18001:2007 сертификат № 14 1020026 до 03122017

ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА

ЕАС

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ РСТ

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 4010-0160-17-ДТТУ
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ по ТУ 0251-083-00151638-2011 класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5)
ТР ТС 013/2011
Декларация о соответствии: ТС RU Д-RU.РА01.В.13158 по 06.04.2020
Сертификат соответствия: № РОСС RU.НХ09.Н01629 по 29.05.2017
Код ОКПД2 19.20.21.335

Дата отбора: 15.02.2017
Дата проведения анализа: 15.02.2017
Партия №: 160
Место отбора: РП ОГП РВС-11

Дата изготовления продукта: 15.02.2017
Наличие присадок: цетаноповышающая "Экоцетан" 0,075 % масс.
смазывающая "Диприс С" 0,0325 % масс.

Цистерны: 51222701, 75044875, 51197531, 50657618, 51968774, 51198380, 51953982, 51935377, 50699149, 51454676

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по НД		Результат анализа
		по ТУ 0251-083-00151638-2011 класс 5, вид 4	ТР ТС 013/2011* экологический класс К5	
1. Цетановое число, для зимнего и арктического дизельного топлива, не менее	ГОСТ 3122	47,0	47	49
2. Цетановый индекс, не менее	ЕН ИСО 4264	40	-	45
3. Фракционный состав:	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405			
до температуры 180 °С, % (по объёму), не более		25	-	9,7
до температуры 360 °С, % (по объёму), не менее		95	-	98,1
95% объемных перегоняются при температуре не выше, °С		-	360	315,0
4. Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/сек	ГОСТ 33	1,20-4,00	-	1,85
5. Температура помутнения, °С, не выше:	ГОСТ 5066	минус 34	-	-48
6. Предельная температура фильтруемости, дизельного топлива арктического, °С, не выше	ГОСТ 22254	минус 44	минус 38	-53
7. Плотность при 15 °С, кг/м3	ГОСТ Р 51069	800-840	-	833,8
8. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	ГОСТ Р ЕН 12916	8	8	3,9
9. Массовая доля серы, мг/кг, не более	ГОСТ Р 52660	10,0	10	9,8
10. Температура вспышки, в закрытом тигле для зимнего и арктического дизельного топлива, °С,не ниже:	ГОСТ 6356	30	30	49
11. Коксуемость 10% остатка разгона, % (по массе), не более	ГОСТ 19932	0,30	-	0,02
12. Зольность, %, не более	ГОСТ 1461	0,01	-	0,000
13. Содержание воды, мг/кг, не более	ЕН ИСО 12937	200	-	8
14. Общее загрязнение, мг/кг, не более	ЕН 12662	24	-	0
15. Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С), единицы по шкале	ГОСТ 6321	Выдерживает Класс 1	-	Выдерживает Класс 1
16. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3, не более	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205	25	-	2
17. Смазывающая способность, мкм, не более	ГОСТ Р ИСО 12156-1	460	460	358

* ТР ТС 013/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»
Качество продукции соответствует:
- ТР ТС 013/2011 с изменениями, внесенными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2014 г. № 43, экологический класс К5;
- ТУ 0251-083-00151638-2011 с изменением №1-2

Лаборант химического анализа ЛТК ЦЗЛ — Шадрина Э. О.
на основании доверенности ООО "Газпром переработка" № 71/15 от 27.03.2015г.

Начальник ЦЗЛ — Белоусова Ю. С.
на основании доверенности ООО "Газпром переработка" № 282/15 от 17.11.2015г.

Дата выдачи паспорта: 16.02.2017 23:26